
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 14:41
 Nummer der Meßreihe: 1 Datum: 30.10.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-0.9950	1.1950	28.6100	36.5500	-0.65	1.85
2.0	1.13	2.13	-0.4450	1.3000	29.6050	35.3550	-0.75	1.90
3.0	2.13	3.13	0.3500	2.0200	30.0500	34.0550	-0.70	1.90
4.0	3.13	4.13	0.4300	2.5200	29.7000	32.0350	-0.70	1.80
5.0	4.13	5.13	0.1050	2.2350	29.2700	29.5150	-0.75	1.85
6.0	5.13	6.13	0.8000	1.2950	29.1650	27.2800	-0.70	1.85
7.0	6.13	7.13	0.7450	0.7050	28.3650	25.9850	-0.75	1.85
8.0	7.13	8.13	0.7400	0.4050	27.6200	25.2800	-0.80	2.15
9.0	8.13	9.13	1.1200	0.2250	26.8800	24.8750	-0.70	1.65
10.0	9.13	10.13	1.3000	0.1100	25.7600	24.6500	-0.70	1.80
11.0	10.13	11.13	1.4750	0.1800	24.4600	24.5400	-0.75	1.80
12.0	11.13	12.13	1.0800	0.6400	22.9850	24.3600	-0.70	1.90
13.0	12.13	13.13	1.3350	1.2650	21.9050	23.7200	-0.75	1.85
14.0	13.13	14.13	1.7550	1.8100	20.5700	22.4550	-0.65	2.00
15.0	14.13	15.13	2.0550	2.3000	18.8150	20.6450	-0.75	1.90
16.0	15.13	16.13	1.9100	2.0500	16.7600	18.3450	-0.70	1.90
17.0	16.13	17.13	1.6350	1.8500	14.8500	16.2950	-0.75	1.90
18.0	17.13	18.13	1.2200	1.5900	13.2150	14.4450	-0.80	1.90
19.0	18.13	19.13	1.0350	1.4100	11.9950	12.8550	-0.75	1.90
20.0	19.13	20.13	1.1100	1.2100	10.9600	11.4450	-0.70	1.90
21.0	20.13	21.13	1.1350	1.1850	9.8500	10.2350	-0.65	1.95
22.0	21.13	22.13	1.1200	1.3900	8.7150	9.0500	-0.70	1.90
23.0	22.13	23.13	1.1750	1.6050	7.5950	7.6600	-0.75	1.95
24.0	23.13	24.13	1.4200	1.1800	6.4200	6.0550	-0.70	1.90
25.0	24.13	25.13	1.1850	0.9150	5.0000	4.8750	-0.75	1.95
26.0	25.13	26.13	0.6800	0.9500	3.8150	3.9600	-0.70	1.90
27.0	26.13	27.13	0.4750	0.7800	3.1350	3.0100	-0.65	1.90
28.0	27.13	28.13	1.0700	0.9400	2.6600	2.2300	-0.70	1.90
29.0	28.13	29.13	1.5900	1.2900	1.5900	1.2900	-0.70	1.90


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 17.07.24
 Meßreihenr.: 1 Datum: 30.10.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13 1.13	0.2400 0.0050	0.02286
2.0	1.13 2.13	0.2300 -0.0100	0.02190
3.0	2.13 3.13	0.2050 -0.0200	0.01952
4.0	3.13 4.13	0.2050 -0.0100	0.01952
5.0	4.13 5.13	0.2000 -0.0150	0.01905
6.0	5.13 6.13	0.1350 -0.0150	0.01286
7.0	6.13 7.13	0.1100 -0.0150	0.01048
8.0	7.13 8.13	0.1050 -0.0150	0.01000
9.0	8.13 9.13	0.0850 0.0250	0.00810
10.0	9.13 10.13	0.0750 0.0250	0.00714
11.0	10.13 11.13	0.0700 0.0350	0.00667
12.0	11.13 12.13	0.0800 0.0100	0.00762
13.0	12.13 13.13	0.0650 0.0300	0.00619
14.0	13.13 14.13	0.0500 0.0250	0.00476
15.0	14.13 15.13	0.0150 -0.0000	0.00143
16.0	15.13 16.13	0.0050 -0.0100	0.00048
17.0	16.13 17.13	0.0100 -0.0100	0.00095
18.0	17.13 18.13	0.0100 -0.0050	0.00095
19.0	18.13 19.13	0.0100 -0.0000	0.00095
20.0	19.13 20.13	0.0050 0.0050	0.00048
21.0	20.13 21.13	-0.0050 0.0100	0.00048
22.0	21.13 22.13	-0.0100 0.0100	0.00095
23.0	22.13 23.13	-0.0050 0.0100	0.00048
24.0	23.13 24.13	-0.0050 0.0050	0.00048
25.0	24.13 25.13	-0.0050 0.0100	0.00048
26.0	25.13 26.13	0.0000 0.0050	0.00000
27.0	26.13 27.13	0.0050 0.0050	0.00048
28.0	27.13 28.13	-0.0050 0.0100	0.00048
29.0	28.13 29.13	-0.0150 0.0100	0.00143

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:		vom:	0 17.07.24
MESSUNG: 1 vom: 30.10.24			



INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME: Strommasten Pfaender	MESSSTELLE NR.: Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0 17.07.24
MESSUNG: 1 vom: 30.10.24	

