
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 273 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 2 Anzahl der Meßschritte: 28
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 13:50
 Nummer der Meßreihe: 2 Datum: 14.01.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 280°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-0.2100	1.5100	-2.8300	36.2950	0.40	2.10
2.0	1.13	2.13	-0.4700	1.0450	-2.6200	34.7850	-0.50	1.45
3.0	2.13	3.13	-0.2100	0.8750	-2.1500	33.7400	-0.60	2.05
4.0	3.13	4.13	-0.2900	1.0550	-1.9400	32.8650	-0.70	2.05
5.0	4.13	5.13	0.3250	1.2500	-1.6500	31.8100	-0.65	2.10
6.0	5.13	6.13	-0.0550	0.8250	-1.9750	30.5600	-0.55	2.15
7.0	6.13	7.13	-0.0950	0.8750	-1.9200	29.7350	-0.55	2.05
8.0	7.13	8.13	0.2500	1.4350	-1.8250	28.8600	-0.60	2.05
9.0	8.13	9.13	0.1400	1.6050	-2.0750	27.4250	-0.60	2.05
10.0	9.13	10.13	0.2250	1.6650	-2.2150	25.8200	-0.55	2.15
11.0	10.13	11.13	-0.1650	1.9200	-2.4400	24.1550	-0.55	2.10
12.0	11.13	12.13	-0.4000	1.7650	-2.2750	22.2350	-0.60	2.15
13.0	12.13	13.13	-0.5200	1.6100	-1.8750	20.4700	-0.60	2.10
14.0	13.13	14.13	-0.5600	1.5200	-1.3550	18.8600	-0.60	2.10
15.0	14.13	15.13	-0.4600	1.3850	-0.7950	17.3400	-0.60	2.05
16.0	15.13	16.13	-0.5200	1.2250	-0.3350	15.9550	-0.60	2.15
17.0	16.13	17.13	0.1150	0.9500	0.1850	14.7300	-0.55	2.10
18.0	17.13	18.13	0.3550	0.8700	0.0700	13.7800	-0.55	2.10
19.0	18.13	19.13	0.6700	0.8150	-0.2850	12.9100	-0.60	2.15
20.0	19.13	20.13	0.3550	0.8850	-0.9550	12.0950	-0.55	2.15
21.0	20.13	21.13	-0.1200	1.2800	-1.3100	11.2100	-0.60	2.10
22.0	21.13	22.13	-0.6150	1.6800	-1.1900	9.9300	-0.55	2.10
23.0	22.13	23.13	-0.5300	2.0600	-0.5750	8.2500	-0.60	2.20
24.0	23.13	24.13	-0.3100	1.4450	-0.0450	6.1900	-0.60	2.15
25.0	24.13	25.13	0.1200	0.9900	0.2650	4.7450	-0.60	2.10
26.0	25.13	26.13	0.1950	1.2150	0.1450	3.7550	-0.65	2.15
27.0	26.13	27.13	0.0700	1.3700	-0.0500	2.5400	-0.60	2.10
28.0	27.13	28.13	-0.1200	1.1700	-0.1200	1.1700	-0.60	2.20


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 273 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 2 Anzahl der Meßschritte: 28
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 2 Datum: 14.01.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 280°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS		DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B		BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13	1.13	0.0450	0.1350	0.00250
2.0	1.13	2.13	0.1050	0.1650	0.00583
3.0	2.13	3.13	0.1450	0.0800	0.00806
4.0	3.13	4.13	0.1400	0.0950	0.00778
5.0	4.13	5.13	0.1500	0.0700	0.00833
6.0	5.13	6.13	-0.0900	0.0400	0.00500
7.0	6.13	7.13	-0.1100	0.0400	0.00611
8.0	7.13	8.13	-0.1150	0.0400	0.00639
9.0	8.13	9.13	-0.1200	0.0200	0.00667
10.0	9.13	10.13	-0.1200	0.0050	0.00667
11.0	10.13	11.13	-0.1100	0.0250	0.00611
12.0	11.13	12.13	-0.0850	0.0200	0.00472
13.0	12.13	13.13	-0.0750	0.0250	0.00417
14.0	13.13	14.13	-0.0650	0.0250	0.00361
15.0	14.13	15.13	-0.0550	0.0250	0.00306
16.0	15.13	16.13	-0.0500	0.0250	0.00278
17.0	16.13	17.13	-0.0600	0.0300	0.00333
18.0	17.13	18.13	-0.0600	0.0250	0.00333
19.0	18.13	19.13	-0.0600	0.0250	0.00333
20.0	19.13	20.13	-0.0550	0.0250	0.00306
21.0	20.13	21.13	-0.0500	0.0200	0.00278
22.0	21.13	22.13	-0.0300	0.0150	0.00167
23.0	22.13	23.13	-0.0150	0.0100	0.00083
24.0	23.13	24.13	-0.0100	0.0150	0.00056
25.0	24.13	25.13	-0.0100	0.0150	0.00056
26.0	25.13	26.13	-0.0050	0.0050	0.00028
27.0	26.13	27.13	-0.0050	0.0050	0.00028
28.0	27.13	28.13	-0.0150	-0.0050	0.00083

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 273
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0	18.07.24	
MESSUNG: 2	vom: 14.01.25	MESSUNG: 1	vom: 30.10.24



INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME: Strommasten Pfaender	MESSSTELLE NR.: Mast 273
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0 18.07.24
MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

