
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 273 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 2 Anzahl der Meßschritte: 28
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 13:56
 Nummer der Meßreihe: 5 Datum: 28.10.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 280°
 Baugrund:


MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-0.3000	1.5250	-1.6550	36.4800	-0.60	1.85
2.0	1.13	2.13	-0.4750	0.9850	-1.3550	34.9550	-0.55	1.85
3.0	2.13	3.13	-0.2100	0.8700	-0.8800	33.9700	-0.60	1.90
4.0	3.13	4.13	-0.2900	1.0500	-0.6700	33.1000	-0.70	1.80
5.0	4.13	5.13	1.4050	1.3300	-0.3800	32.0500	-0.65	1.90
6.0	5.13	6.13	-0.0200	0.8300	-1.7850	30.7200	-0.50	1.80
7.0	6.13	7.13	-0.0900	0.8750	-1.7650	29.8900	-0.50	1.95
8.0	7.13	8.13	0.2500	1.4200	-1.6750	29.0150	-0.50	1.90
9.0	8.13	9.13	0.1450	1.6050	-1.9250	27.5950	-0.55	1.85
10.0	9.13	10.13	0.2250	1.6750	-2.0700	25.9900	-0.55	1.95
11.0	10.13	11.13	-0.1600	1.9150	-2.2950	24.3150	-0.50	1.85
12.0	11.13	12.13	-0.4000	1.7700	-2.1350	22.4000	-0.60	1.90
13.0	12.13	13.13	-0.5100	1.6450	-1.7350	20.6300	-0.50	2.15
14.0	13.13	14.13	-0.5600	1.5100	-1.2250	18.9850	-0.50	2.00
15.0	14.13	15.13	-0.4600	1.3850	-0.6650	17.4750	-0.60	1.85
16.0	15.13	16.13	-0.5150	1.2250	-0.2050	16.0900	-0.55	1.85
17.0	16.13	17.13	0.1100	0.9500	0.3100	14.8650	-0.50	1.90
18.0	17.13	18.13	0.3650	0.8650	0.2000	13.9150	-0.55	1.85
19.0	18.13	19.13	0.6750	0.8150	-0.1650	13.0500	-0.45	1.85
20.0	19.13	20.13	0.3500	0.8800	-0.8400	12.2350	-0.50	1.90
21.0	20.13	21.13	-0.1200	1.2850	-1.1900	11.3550	-0.60	1.95
22.0	21.13	22.13	-0.6150	1.6850	-1.0700	10.0700	-0.55	1.95
23.0	22.13	23.13	-0.5200	2.0650	-0.4550	8.3850	-0.60	1.85
24.0	23.13	24.13	-0.3050	1.4450	0.0650	6.3200	-0.55	1.85
25.0	24.13	25.13	0.1250	0.9900	0.3700	4.8750	-0.55	1.90
26.0	25.13	26.13	0.2100	1.2300	0.2450	3.8850	-0.60	1.90
27.0	26.13	27.13	0.0850	1.3700	0.0350	2.6550	-0.55	1.90
28.0	27.13	28.13	-0.0500	1.2850	-0.0500	1.2850	-0.50	1.95

 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 273 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 2 Anzahl der Meßschritte: 28
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 5 Datum: 28.10.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 280°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS		DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B		BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13	1.13	1.2200	0.3200	0.02612
2.0	1.13	2.13	1.3700	0.3350	0.02934
3.0	2.13	3.13	1.4150	0.3100	0.03030
4.0	3.13	4.13	1.4100	0.3300	0.03019
5.0	4.13	5.13	1.4200	0.3100	0.03041
6.0	5.13	6.13	0.1000	0.2000	0.00214
7.0	6.13	7.13	0.0450	0.1950	0.00096
8.0	7.13	8.13	0.0350	0.1950	0.00075
9.0	8.13	9.13	0.0300	0.1900	0.00064
10.0	9.13	10.13	0.0250	0.1750	0.00054
11.0	10.13	11.13	0.0350	0.1850	0.00075
12.0	11.13	12.13	0.0550	0.1850	0.00118
13.0	12.13	13.13	0.0650	0.1850	0.00139
14.0	13.13	14.13	0.0650	0.1500	0.00139
15.0	14.13	15.13	0.0750	0.1600	0.00161
16.0	15.13	16.13	0.0800	0.1600	0.00171
17.0	16.13	17.13	0.0650	0.1650	0.00139
18.0	17.13	18.13	0.0700	0.1600	0.00150
19.0	18.13	19.13	0.0600	0.1650	0.00128
20.0	19.13	20.13	0.0600	0.1650	0.00128
21.0	20.13	21.13	0.0700	0.1650	0.00150
22.0	21.13	22.13	0.0900	0.1550	0.00193
23.0	22.13	23.13	0.1050	0.1450	0.00225
24.0	23.13	24.13	0.1000	0.1450	0.00214
25.0	24.13	25.13	0.0950	0.1450	0.00203
26.0	25.13	26.13	0.0950	0.1350	0.00203
27.0	26.13	27.13	0.0800	0.1200	0.00171
28.0	27.13	28.13	0.0550	0.1100	0.00118

INKLINOMETERMESSUNG



INKLINOMETERMESSUNG

